

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Tímár Fruzsina ügyfélkapcsolati területi referens hölgy részére
Nyíregyháza
Bethlen Gábor út 53.
4400.

E-mail: timar.fruzsina@eon-hungaria.com

Tárgy: közvilágítás passzív elemek karbantartása

Tisztelt Tímár Fruzsina!

Mint Kisvársány község önkormányzat polgármestere, illetve mint a Fényhozam Kft, Kisvársány község közvilágítás aktív elemek üzemeltetője, karbantartója, azzal a kéréssel keressük meg Önt, mint E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. aktív és passzív elemek tulajdonosát, hogy településünkön folyamatosan visszatérő közvilágítási hiba a legkisebb szél esetében is a Dózsa György utca teljes hosszának a közvilágítás szakaszhibás meghibásodása. Az aktív elemek üzemeltetője szerint, a folyamatos meghibásodást, a szabadvezetékes hálózat belógása, lazulása okozza, melyet távtartó közbeiktatásával meg lehetne szüntetni. Kérjük Önöket, mint passzív elemek karbantartóját, hogy az aktív elemek karbantartója feltevést, mely a távtartó közbeiktatását javasolja, megvizsgálni szíveskedjenek, és amennyiben Önök is ezt a megoldást tartják a hiba végleges megszüntetésének, úgy azt mihamarabb felszerelni szíveskedjenek.

A hiba végleges megszüntetéséről kérem tájékoztatásukat.


Segítő együttműködését megköszönve.

Tisztelettel:


.....
Kisvársány Község Önkormányzata
Tiba Péter
polgármester



FÉNYHOZAM Kft
4931 Tarpa, Petőfi utca 8.
Céj.szám: 15-09-075021
Adószám: 14951851-2-15


.....
Fényhozam Kft.
Papp Róbert
ügyvezető

Kisvársány, 2017. január 31. napján.